Приложение № 4
к приказу от «24» 08 2016 г. №282 од
«О пожарной безопасности в ГБОУ Школа № 1945»

«УТВЕРЖДАЮ»
И.о. директора _____ С.В. Астахов
«24» 08 2016 г.

ИНСТРУКЦИЯ

О мерах пожарной безопасности в музее ГБОУ Школа № 1945 по адресу: ул. Старокачаловская, вл. 22

2016

1. Общие положения

Настоящая инструкция для музея образовательного учреждения разработана в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" (Правила противопожарного режима в Российской Федерации), Постановлением Правительства РФ от 17.02.2014 N 113 "О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации", устанавливает нормы поведения людей и содержания помещений музея, в целях обеспечения пожарной безопасности и является обязательной для исполнения всеми работниками образовательного учреждения.

Работники музея ГБОУ Школа № 1945 проходят противопожарные инструктажи в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность в части противопожарного режима, а также приемов и действий при возникновении пожара в музее, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья учащихся и имущества при пожаре.

Лица, виновные в нарушении (невыполнении, ненадлежащем выполнении или уклонении от выполнения) настоящей Инструкции о мерах пожарной безопасности несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

2. Характеристики музея и специфика пожарной опасности.

Особо важным фактором в музея является хранение экспонатов, в том числе особо ценных и редких с научной и исторической точки зрения.

Проведение мероприятий с массовым пребыванием людей: лекции, кинопоказ, встречи.

Использование в музее электрооборудования.

Большое количество горючих материалов, сконцентрированных на небольшой площади.

Производственные процессы не ведутся.

Пожароопасные свойства материалов, находящихся в музее, и их тушение.

- Поливинилхлорид: Пожароопасные свойства – горючий материал.
- Текстильные материалы (элементы отделки экспозиций, шторы, обивка мягкой мебели, стульев и пр.) Пожароопасные свойства: являются горючими материалами, от умеренно горючих Г2 (Ткань ворсовая типа "Полубархат") до сильно горючих Г4 (Суконная полушерстяная, мебельная).
- Пластик декоративный бумажно-слоистый, наклеенный на древесностружечную мебельную плиту (элементы отделки экспозиций, шторы, обивка мягкой мебели, стульев и пр.). Пожароопасные свойства: горючий материал, группа горючести Г3 нормальногорючие.
- Плита древесноволокнистая (ДВП) (элементы отделки экспозиций, шторы, обивка мягкой мебели, стульев и пр.). Пожароопасные свойства: горючий материал, группа горючести Г3; воспламеняемость В2 (легковоспламеняемые).
- Тара из горючих материалов, хранение экспонатов в фондохранилище.

Тушение декораций, мебели проводить при помощи воды из внутреннего пожарного крана или огнетушителей, экспонаты во избежание порчи – при помощи углекислотных или порошковых огнетушителей.

3. Ответственные за противопожарное состояние, эвакуацию и оказание первой помощи в случае пожара в музее.

Ответственный за противопожарное состояние обязан:

- следить за соблюдением правил пожарной безопасности обслуживающим персоналом и учащимися;
- выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, ответственного за пожарную безопасность;
- осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности помещения;
- проводить профилактическую работу по пожарной безопасности в помещении, противопожарную пропаганду среди учащихся;
- содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению;
- предоставлять ответственному за пожарную безопасность сведения о состоянии средств пожаротушения в кабинете, в том числе по срокам их замены и ремонта;
- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров;
- обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей в помещении кабинета;
- незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах.

Ответственный за противопожарное состояние в музее ГБОУ Школа № 1945 обеспечивает:

- проведение инструктажей с работниками и обучение пожарной безопасности работников музея.
- соблюдение требований пожарной безопасности при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в музее.
- наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в помещениях музея.
- исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.
- исправное состояние первичных средств пожаротушения музея.

4. Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться в музее ГБОУ Школа № 1945.

В музее единовременно может находиться не более 27 человек.

5. Персонал в части соблюдения правил пожарной безопасности обязан:

- знать и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;
- выполнять требования пожарной безопасности применимо к своему рабочему месту, обеспечить ежедневную уборку своих рабочих мест от горючих материалов, сгораемого мусора;
- при обнаружении нарушений в работе электрической техники, электроприборов немедленно уведомлять об этом директора музея или ответственного за пожарную безопасность;
- знать контактные номера телефонов для вызова пожарной охраны, до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей;
- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;
- своевременно проходить инструктажи по пожарной безопасности, а также обучение пожарно-техническому минимуму;
- выполнять предписания, постановления и иные законные требования по соблюдению требований пожарной безопасности.

6. Порядок содержания помещений и эвакуационных путей в музее ГБОУ Школа № 1945.

Ответственный за пожарную безопасность в музее своими полномочиями обеспечивают своевременную очистку служебных, производственных, складских помещений музея от горючих отходов.

В служебных, складских помещениях музея запрещается:

- загромождать и закрывать проходы к местам крепления спасательных устройств и средств пожаротушения
- хранить и применять легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;
- проводить уборку помещений, стирку, чистку одежды, декораций, экспонатов с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

- устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации из музея, загромождать эвакуационные пути и выходы различными материалами, изделиями, мебелью, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов.
- изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования в соответствии с нормативными правовыми актами.

Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

7. Пожарная безопасность в музее ГБОУ Школа № 1945 при эксплуатации электрооборудования

Подсветка экспонатов размещается на безопасном от горючих конструкций и материалов расстоянии, указанном в технических условиях эксплуатации изделия. Светофильтры для подсветки должны быть из негорючих материалов.

Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

Знаки пожарной безопасности с автономным питанием от электрической сети, применяемые на путях эвакуации, должны постоянно находиться во включенном состоянии и быть исправными.

При эксплуатации электрооборудования в помещениях музея ГБОУ Школа № 1945 запрещается:

- в служебных помещениях складывать на оргтехнику (системные блоки компьютеров, принтеры и т.д.) горючие вещества и материалы, бумагу, книги, журналы, одежду и пр., эксплуатировать оргтехнику в разобранном виде, со снятыми панелями и чехлами, размещать оргтехнику в закрытых местах, в которых затрудняется их вентиляция (охлаждение), предусмотренная заводом-изготовителем;
- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;
- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;
- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;
- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также оргтехнику, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы, в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;
- размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;
- при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.

8. Пожарная безопасность при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (экскурсии, лекции, кинопоказы, встречи). Порядок эвакуации при пожаре

При проведении мероприятий размещение демонстрационных стендов (экспонатов, витрин) не должно располагаться на путях эвакуации.

Количество присутствующих на мероприятии не должно превышать проектной вместимости помещения. Во время проведения массовых мероприятий с детьми младших классов должны присутствовать также преподаватели, классные руководители. Эти лица должны быть проинструктированы о мерах пожарной безопасности и правилах эвакуации детей из помещений музея в случае пожара.

За пожарную безопасность при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей отвечает ответственный за противопожарное состояние в музее.

Ответственный за противопожарное состояние отвечает:

- За проведение целевого инструктажа по пожарной безопасности с приглашенными представителями выставок и экспозиций из других музеев, с сопровождающими младшие классы преподавателями, ответственными по экспозиционному залу перед проведением мероприятий, о действиях в случае возникновения пожара и мерах по предотвращению паники среди учащихся.
- За подготовку помещения в соответствии с установленными нормами, правилами и настоящей инструкцией, осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности.

Ответственный за противопожарное состояние при подготовке и проведении мероприятий с массовым пребыванием людей обязан:

Проверять наличие и исправность первичных средств пожаротушения, находящихся в помещении где запланировано проведение лекций, экскурсий, работу систем пожарной сигнализации и управления эвакуацией при пожаре.

Наличие и исправность телефонной связи, табличку с номером вызова пожарной охраны.

Эвакуационные пути и выходы из помещений.

Если применяется электрическая иллюминация, следить за исправностью, целостностью проводов и ламп. При обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев и повреждение изоляции проводов) они должны быть немедленно обесточены.

Требования к подготовке помещения к проведению мероприятий с массовым пребыванием людей.

Для зданий IV и V степеней огнестойкости допускается использовать для проведения мероприятий только помещения, расположенные на 1-м и 2-м этажах.

Помещения для проведения мероприятий должны иметь не менее двух эвакуационных выходов. Помещение должно быть оснащено телефонной связью.

Рядом с телефоном должна размещаться табличка с обозначением телефонных номеров вызова пожарной охраны.

В помещении должны находиться первичные средства пожаротушения, покрывала из негорючего материала (покрывала для изоляции очага возгорания должны иметь размер не менее одного метра шириной и одного метра длиной).

Запрещается:

Применять открытый огонь, свечи, бенгальские огни для проведения представлений, открытия выставок, экспозиций и др.

Использовать для украшения залов иллюминацию без сертификата соответствия.

Подключать электрооборудование через удлинитель.

Полностью гасить свет в помещении во время проведения мероприятий.

Допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.

При проведении мероприятий стоять в дверных проемах эвакуационных выходов.

Применять открытый огонь (факелы, свечи, канделябры, фейерверки, бенгальские огни и т.п.), использовать хлопушки, применять дуговые прожекторы, устраивать световые эффекты с применением химических и других веществ, способных вызвать загорание.

Обязанности и действия ответственных по залу, экскурсоводов при пожаре на мероприятиях с массовым пребыванием людей.

В случае возникновения пожара действия работников музея, в первую очередь, должны быть направлены на обеспечение безопасности учащихся, их эвакуацию и спасение.

Исключите условия, способствующие возникновению паники. Для этого нельзя оставлять учащихся без присмотра с момента обнаружения пожара и до окончания эвакуации.

При обнаружении пожара, задымлении, срабатывании АПС ответственный по залу при необходимости включает освещение. Открывает двери эвакуационных выходов. Объявляет посетителям о необходимости покинуть помещение. Руководит эвакуацией, следит, чтобы не было паники и давки.

Ответственный лектор (экскурсовод) прекращает экскурсию, руководит эвакуацией группы учащихся.

Если на мероприятии присутствуют дети младших классов, сопровождающим их классным руководителям нужно быстро организовать детей в колонну по двое или по одному и, выбрав наиболее близкий выход, увести из помещения в безопасное место.

После того, как учащиеся эвакуированы в безопасное место, необходимо проверить, все ли покинули экспозиционный зал. При необходимости вызвать скорую помощь. Доложить директору о том, что все учащиеся эвакуированы, их количество, номер класса, группы и т.д.

9. Порядок осмотра и закрытия по окончании работы помещений музея ГБОУ Школа № 1945.

Перед закрытием помещения музея проверяются внешним визуальным осмотром.

В случае обнаружения неисправностей необходимо сообщить о них директору или ответственному за пожарную безопасность в музее.

Закрывать помещение в случае обнаружения каких-либо неисправностей, которые могут повлечь за собой нагрев или возгорание, запрещено.

Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электрооборудование, бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

10. Порядок применения открытого огня, проведения огневых или иных пожароопасных работ.

В помещениях музея запрещается курить и пользоваться открытым огнем.

На проведение огневых работ при необходимом текущем или аварийном ремонте (газо- и электросварочные работы, газо- и электрорезательные работы, бензино- и керосинорезательные работы, паяльные работы, резка металла механизированным инструментом) лицом, ответственным за пожарную безопасность, оформляется наряд-допуск на выполнение огневых работ по форме, предусмотренной нормативными актами.

Запрещается проводить пожароопасные работы в помещениях, где находятся посетители и персонал музея, а также в смежных с ними помещениях.

11. Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов; порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли.

Экспозиционные залы, рабочие места в помещениях, складских помещениях (фондохранилищах) должны ежедневно убираться от мусора, отработанной бумаги, пустой картонной тары, пыли.

Мусорные корзины в помещениях должны освобождаться не реже одного раза в день или по мере их наполнения.

Собранный из помещений сгораемый мусор вывозится ежедневно.

12. Допустимое количество единовременно находящихся в помещениях материалов.

Хранение экспонатов, инвентаря и другого имущества в чердаках, под лестничными маршами и площадками запрещается.

В складских помещениях (фондохранилищах) музея допускается хранение экспонатов, материалов и инвентаря вдали от нагревательных приборов. Запрещается хранение и размещение, в том числе временное, на путях эвакуации.

13. Обязанности и действия персонала музея ГБОУ Школа № 1945 при пожаре, в том числе при срабатывании АПС, эвакуации из музея.

При срабатывании АПС и при обнаружении пожара или признаков горения (задымления, запаха гари, тления и т.п.) любой работник обязан:

- оповестить о пожаре всех находящихся в музее людей при помощи кнопки оповещения или подав сигнал голосом.
- немедленно вызвать пожарную охрану по телефону 01 с мобильного тел. 112.

Сообщить диспетчеру:

- Свою фамилию и имя
- Адрес ГБОУ Школа № 1945: ул. Старокачаловская, вл. 22
- Кратко описать, где загорание или что горит

- Сколько людей находится в музее.

Не отключайте телефон первыми, возможно, у диспетчера возникнут вопросы, или он даст вам необходимые указания.

Пути эвакуации и эвакуационные выходы из помещений музея.

В случае пожара и других чрезвычайных ситуаций эвакуация проводится по наиболее короткому и безопасному пути с учетом сложившейся обстановки.

Эвакуацию людей из экспозиционного зала проводить через эвакуационные выходы в зале, ведущие непосредственно наружу.

Эвакуацию из помещений 2-го этажа проводить по лестничной клетке, ведущей на первый этаж в фойе, далее через главный выход непосредственно на улицу или через запасной выход первого этажа, также ведущий непосредственно наружу.

14. Обязанности лектора (экскурсовода) ГБОУ Школа № 1945 при пожаре

При получении сигнала о пожаре лектор (экскурсовод) прекращает экскурсию, определяет наиболее безопасный путь к ближайшему эвакуационному выходу, руководит эвакуацией группы учащихся, не оставляет группу до выхода в безопасную зону. Предотвращает возникновение паники, следит, чтобы учащиеся не возвращались в помещение за оставленными вещами, документами и пр.

После того как учащиеся эвакуированы в безопасное место, необходимо проверить, все ли покинули помещение музея.

Сопровождает учащихся до места сбора, определенного приказом по образовательному учреждению.

По окончании эвакуации докладывает директору ГБОУ Школа № 1945, классным руководителям фамилии эвакуированных учащихся.

Следит за сохранностью эвакуированных из музея на улицу экспонатов.

При эвакуации запрещается:

Оставлять учащихся, находящихся в музее, без присмотра с момента обнаружения пожара и до эвакуации в безопасную зону.

Разрешать им самостоятельно покидать помещение.

15. Обязанности хранителя экспонатов (работника ответственного за работу музея ГБОУ Школа № 1945)

При получении сигнала о пожаре работник музея, в случае если не требуется его помощь по эвакуации учащихся, эвакуирует экспонаты.

16. Отключение электроэнергии в музее ГБОУ Школа № 1945 при пожаре

Отключение электроэнергии в помещениях музея проводит (техник).

Отключать электроэнергию только по указанию директора, ответственного за пожарную безопасность или руководителя тушения пожара.

Общее обесточивание музея производится из электрощитовой, находящейся в блоке Б – вход с улицы.

17. Порядок размещения и использования огнетушителей. Меры безопасности при работе с ними.

Огнетушители размещаются в пожарных шкафах. Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, помещениях не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра.

Огнетушители, находящиеся в здании, должны быть исправны и обеспечено необходимое их количество.

Запрещается использование огнетушителя для нужд, не связанных с ликвидацией загораний.

Запрещается перемещение огнетушителей с мест постоянного размещения.

Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и порядковый номер.

Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано одноразовой пломбой

Не допускается размещать в помещениях и использовать огнетушители, не обозначенные номерами.

Номер на огнетушителе является гарантией его проверки и учета и, как следствие, его исправности.

Огнетушители должны размещаться на видных, легкодоступных местах, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

Для тушения твердых горючих веществ, ЛВЖ, ГЖ, электропроводки (до 1000 вольт), применять имеющиеся порошковые и углекислотные огнетушители.

Правила пименения порошковых огнетушителей:

- поднести огнетушитель к очагу пожара (загорания)
- сорвать пломбу.
- выдернуть чеку за кольцо.
- путем нажатия рычага огнетушитель приводится в действие, при этом необходимо струю огнетушащего вещества направить на очаг загорания.

Правила применения углекислотного огнетушителя.

Требования безопасности при применении углекислотного огнетушителя:

- Углекислотные огнетушители запрещается применять для тушения пожаров электрооборудования, находящегося под напряжением выше 10 кВ.
- Углекислотный огнетушитель, оснащенный раструбом из металла, не должен использоваться для тушения пожаров электрооборудования, находящегося под напряжением.
- При работе углекислотных огнетушителей всех типов запрещается держать раструб незащищенной рукой, так как при выходе углекислоты образуется снегообразная масса с температурой минус 60-70°С.
- При использовании углекислотных огнетушителей необходимо иметь в виду, что углекислота в больших концентрациях к объему помещения может вызвать отравления персонала, поэтому после применения углекислотных огнетушителей небольшие помещения следует проветрить.

Приведение в действие:

- Выдернуть чеку.
- Направить раструб на очаг пожара.
- Открыть запорно-пусковое устройство (нажать на рычаг или повернуть маховичок против часовой стрелки до отказа).
- Рычаг позволяет прерывать подачу углекислоты.

Общие рекомендации по тушению огнетушителями:

- в экспозиционных залах и фондохранилищах рекомендуется применять углекислотные огнетушители.
- при тушении пролитых ЛВЖ и ГЖ тушение начинать с передней кромки, направляя струю порошка на горящую поверхность, а не на пламя.
- горящую вертикальную поверхность тушить снизу вверх.
- наиболее эффективно тушить несколькими огнетушителями группой лиц.
- после применения огнетушителя необходимо заменить его новым, годным к применению.
- использованный огнетушитель необходимо сдать руководителю для последующей перезарядки, о чем сделать запись в журнале учета первичных средств пожаротушения.
- использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожаров, запрещается.

18. Порядок использования пожарного крана и меры безопасности при работе с ним.

Внутренний пожарный кран предназначен для тушения загораний различных объектов, кроме электроустановок под напряжением.

Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении.

Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) крепятся к несущим или ограждающим строительным конструкциям, при этом обеспечивается открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов.

При возникновении загорания обязательно убедитесь, что очаг загорания не является электроустановкой, электроприбором.

Для приведения в действие пожарного крана необходимо:

Сорвать пломбу шкафа или достать ключ из места хранения на дверце шкафа, открыть дверцу, извлечь и растянуть (размотать) пожарный рукав, соединенный с пожарным стволом, в сторону горящего объекта, зоны. Поворотом маховика клапана пустить воду и приступить к ликвидации горения.

При использовании пожарного крана рекомендуется действовать вдвоем. В то время как один человек производит пуск воды, второй направляет струю из ствола в зону горения.

Запрещается использовать пожарные краны с пуском воды для работ, не связанных с тушением загораний, проведением тренировочных занятий.